

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Lavori urgenti di sostituzione di un quadro elettrico, un sotto – quadro e regolatori di livello presso il P.T.A. “San Camillo de Lellis” di Mesagne (BR).
Affidamento diretto a norma dell’art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per lavori URGENTI alla ditta ECOIMPIANTI SUD S.r.l.

U.O.C AREA GESTIONE TECNICA

Sull’argomento in oggetto, il Direttore dell’U.O.C. Area Gestione Tecnica., Dott. Ing. Sergio Maria Rini sulla base dell’istruttoria curata dal Collaboratore Tecnico Professionale Dott. Sante Maiellaro, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona e propone quanto appresso.

Visti:

- il D.lgs 152/2006;
- il D.lgs 36/2023;
- il D.M. n. 185/2003

Premesso che:

- l’impianto di depurazione a servizio del P.T.A. “San Camillo de Lellis” di Mesagne è stato realizzato nell’anno 1987 e non è mai stato interessato da alcun intervento radicale di ripristino;
- ad oggi molte parti sono usurate e in alcuni casi irrecuperabili; le tubazioni in acciaio zincato e le apparecchiature si presentano obsolete e in pessimo stato a causa del progressivo degrado avvenuto nel corso degli anni;
- l’impianto di depurazione in esercizio, attualmente non è in grado di produrre acqua adeguatamente trattata e non è in grado di garantire, nell’ambito delle attività di controllo sugli scarichi in pubblica fognatura nera, il rispetto dei limiti prescritti alla Tab. 3 (scarico in rete fognante) e Tab. 3 (scarico in acque superficiali) dell’all. 5 del D.lgs 152/2006 ss.mm.ii;

Considerato che:

- con Deliberazione n. 2085/GC del 16/08/2023, a seguito di procedura di gara, veniva aggiudicato in favore della Ecoimpianti Sud Srl (P.IVA 01350330740), con sede in Brindisi al Corso Garibaldi n. 27, il *“Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, controllo degli impianti di depurazione del P.O. “A. Perrino” di Brindisi e dello S.O. di Mesagne, dell’impianto di sterilizzazione e di sollevamento dello S.O. di Mesagne, dell’impianto di grigliatura e sollevamento del P.O. di Francavilla Fontana”* (CIG 9635447E64), per un periodo di cinque anni, prevendo una spesa di affidamento pari a € 238.704,12 oltre IVA, ivi compresi € 3.000,00 per oneri di sicurezza;

Considerato altresì che:

- nell'ambito delle attività di controllo sugli scarichi in pubblica fognatura nera, l'Acquedotto Pugliese ha effettuato, in data 17/06/2025, un sopralluogo con relativo campionamento ed analisi;
- a seguito di tale controllo, la Società Acquedotto Pugliese SPA, con prot. AQP n. 58040/2025 del 27/08/2025, acquisita a questa A.G.T. in medesima data al prot. n. 88281, ha notificato un atto di diffida in quanto si sono riscontrati, per il parametro AZOTO AMMONIACALE, valori superiori rispetto ai limiti di legge allo scarico in pubblica fognatura;
- con prot. n. 92824 del 10/09/2025 questa AGT ha inviato alla Società Acquedotto Pugliese SPA (DAP di Bari - BAT) e, per conoscenza all'ARPA Puglia, Dipartimento di Brindisi e alla Provincia di Brindisi – Settore Ambiente, una nota in risposta alla diffida pervenuta da AQP nella quale si sottolinea che la ditta incaricata per la gestione ed il controllo dell'impianto di depurazione ECOIMPIANTISUD S.r.l., aveva effettuato in data del 17/06/2025 (medesima data di prelievo da parte di AQP), un controllo analitico riscontrando che il parametro oggetto di diffida, AZOTO AMMONIACALE, risultava inferiore ai parametri di legge ma che, allo stesso tempo, ha verificato un non corretto funzionamento delle soffianti dovuto ad un mal funzionamento del quadro termico;

Precisato che:

- la ditta ECOIMPIANTISUD S.r.l., contrattualmente preposta alla *“conduzione, manutenzione ordinaria, controllo degli impianti di depurazione del P.T.A. “San Camillo de Lellis” di Mesagne,* ha rappresentato, data la vetustà dell'impianto, la difficoltà di gestione dell'impianto stesso;
- i tecnici della suddetta Azienda, a fronte anche dei controlli e della diffida da parte di AQP, suggeriscono l'opportunità e l'urgenza della sostituzione parziale completa del quadro elettrico e sotto – quadro con annessi regolatori di livello onde garantire lo scarico di acqua opportunamente tratta nel rispetto dei parametri stabiliti dalla vigente normativa in quanto le attività di controllo eseguite da tale azienda non consentono più di garantire il buon funzionamento dell'impianto;

Ritenuto di dover condividere quanto rappresentato e dar corso all'intervento proposto;

Richiamato il Contratto di *“Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, controllo degli impianti di depurazione del P.O. “A. Perrino” di Brindisi e dello S.O. di Mesagne, dell'impianto di sterilizzazione e di sollevamento dello S.O. di Mesagne, dell'impianto di grigliatura e sollevamento del P.O. di Francavilla Fontana”* in data 20/12/2023, Rep. N. 47/AGT con la Ditta ECOIMPIANTISUD S.r.l. con sede in Brindisi;

Preso atto che:

- considerata l'urgenza delle attività da porre in essere, questa AGT, con prot. n. 102892 del 07/10/2025, ha richiesto un preventivo di spesa per lavori urgenti di smontaggio e dismissione del quadro elettrico presente e fornitura ed installazione di un nuovo quadro elettrico e sotto quadro elettrico conforme alle normative vigenti ed annessi collegamenti all'impianto di depurazione a servizio del P.T.A. “San Camillo de Lellis” di Mesagne (BR);

- la Ditta ECOIMPIANTISUD S.r.l. ha presentato in data 21/10/2025, con prot. aziendale n. 108426 l'offerta economica per i lavori sopra citati e che riguardano nello specifico:
 - ✓ Sostituzione di n. 1 quadro elettrico principale con cassa in vetroresina, con grado di protezione IP55;
 - ✓ Sostituzione di n. 1 sotto quadro elettrico in vetroresina, con grado di protezione IP55;
 - ✓ Sostituzione di n. 6 regolatori di livello

per un importo tale di € 18.500,00 iva esclusa

- Per le vie brevi, è stata congiuntamente prevista una rimodulazione del preventivo precedentemente presentato dalla Ditta, con nota prot. n. 110941 del 28/10/2025 riformulato l'offerta per un importo complessivo pari a € 17.500,00 (IVA esclusa).

Dato atto che i lavori di urgenza innanzi descritti, avendo un importo inferiore a € 150.000, possono essere affidati alla ditta ECOIMPIANTISUD S.r.l. a norma dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023

Visto che l'art. 3, co.1, lett. a) del D.P.R. 380/2001, definisce quali "interventi di manutenzione ordinaria" gli interventi edili che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

Accertato che gli interventi hanno carattere di urgenza ed indifferibilità, per consentire il giusto funzionamento dell'impianto di depurazione in tempi stringenti.

Verificato che la società ECOIMPIANTI SUD SRL è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come attestato dal DURC prot.n. INAIL_50860203, con scadenza il 26/01/2026;

TANTO PREMESSO si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il C.T.P.

Dott. Sante Maiellaro

Il Direttore A.G.T.

Dott. Ing. Sergio Maria Rini

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli;

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore della U.O.C. Area Gestione Tecnica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. **PRENDERE ATTO** che i lavori in oggetto e la relativa fornitura riveste carattere di urgenza al fine di consentire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione a servizio del P.T.A. "San Camillo de Lellis" di Mesagne (BR)
2. **AFFIDARE** i lavori descritti in premessa, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023** alla Ditta ECOIMPIANTISUD S.r.l. di Brindisi per un importo complessivo di € 17.500,00 oltre IVA per un totale di € 21.350,00 IVA inclusa,
3. **AUTORIZZARE** il R.U.P. ad effettuare, presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, la registrazione della procedura di gara in oggetto, ricevendone il correlato CIG;
4. **ATTRIBUIRE** la somma totale € 21.350,00 IVA compresa al conto economico 715.100.00010 (Manut. ord. sugli impianti e macchinari) – centro di costo 15709011 (DSS Mesagne Costi Comuni) – Bilancio 2025;
5. **AUTORIZZARE** l'AGREF ad incrementare il conto economico 715.100.00010 (Manut. ord. sugli impianti e macchinari) per l'importo di € 21.350,00 IVA compresa;
6. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Direttore Amministrativo

(Avv. Loredana Carulli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario

(Dott. Vincenzo Gigantelli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale

(Dott. Maurizio De Nuccio)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.